Утверждаю:
Директор ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж им.Ю.И.Арапиева»
Арапиев А.Ю.
«22» февраля 2021г.

ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ № 3.12

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении безопасности образовательного процесса в колледже

ГБПОУ «Ингушский политехнический колледж им.Ю.И.Арапиева»

г.Назрань
2021г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций". Инструкция устанавливает нормы поведения сотрудников **колледжа** и содержание территории, и помещений ГБОУ СПО «Политехнический колледж» в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми, не зависимо от их образования, стажа работы, а также для временных, командированных или прибывших на обучение (практику) в колледже работников.

1.2. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;
- первичный;
- повторный (не реже 1 раза в год);
- внеплановый;

целевой.

1.3. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится ответственным за пожарную безопасность, назначенным приказом Директора колледжа.

1.4. Первичный, повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный начальник работника.

1.5.0 проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.6. Руководители, педагоги и работники **колледжа,** ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний и требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности в **колледже,** а также приемов и действий при

возникновении пожара, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни и здоровья работников и студентов, а также имущества при пожаре.

1.7. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, педагогов и работников **колледжа,** проводится в течение месяца после приема на работу с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

1.8. Лица, виновные в нарушении или уклонении от выполнения настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную или дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

1. Обязанности лиц ответственных за пожарную безопасность в колледже. Директор колледжа:

> обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны;

> обеспечивает разработку и осуществляет меры по обеспечению пожарной безопасности;

> проводит противопожарную пропаганду, а также обучает работников и студентов мерам пожарной безопасности;

> обеспечивает содержание в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускает их использования не по назначению;

Ответственный за пожарную безопасность:

> обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях колледжа, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок;

> разрабатывает и утверждает у Директора колледжа инструкцию «О действиях персонала по эвакуации студентов и сотрудников при пожаре», а также не реже, чем 1 раз в полугодие проводит практические тренировки сотрудников колледжа;

> обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний

пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;

> обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы;

> в соответствии с инструкцией завода-изготовителя обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;

> обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного **водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами** и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год);

> обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты колледжа (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;

> обеспечивает колледж огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».

Работники колледжа обязаны:

> соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в ГБОУ СПО «Политехнический колледж»;

> знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

> выполнять требования пожарной безопасности, на своём рабочем месте, обеспечить ежедневную уборку и поддерживать порядок в помещениях колледжа;

> при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом

своего непосредственного руководителя;

> знать контактные номера телефоны для вызова пожарной охраны, до прибытия пожарной охраны принять меры по спасению студентов;

> оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;

> уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

> своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;

> выполнять предписания, постановления и иные законные требования ответственного за пожарную безопасность, инженера по охране труда и руководителей колледжа.

2. Порядок содержания территории, помещений и эвакуационных путей колледжа.

2.1. На территории, и в помещениях с массовым пребыванием людей, а также на этажах где находятся 10 и более человек на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре.

На территории, и в помещениях ГБОУ СПО «Политехнический колледж», запрещается:

> хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, предметы в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

> использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации хранения оборудования, мебели и других предметов;

> размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;

> устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

> проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и

другими способами с применением открытого огня;

> устанавливать на лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

2.2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

2.3. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания. •

2.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

2.5. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов **запрещается:**

> устраивать .пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

> загромождать эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки различными материалами, изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

> устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить, в том числе временно инвентарь и материалы;

> фиксировать в открытом положении и снимать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре);

> закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

> заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

2.6. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

Запрещается:

> эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями

изоляции;

> пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

> обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

> пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

> применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

2.7. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

2.8. Знаки пожарной безопасности с автономным питанием от электрической сети, применяемые на путях эвакуации должны постоянно находиться во включенном состоянии и быть исправными.

2.9. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Запрещается:

> оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

> закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

> подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

> выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

2.10. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов - должны немедленно устраняться.

2.11. Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов.

3. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожароопасных веществ и материалов.

3.1. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

3.2. Баллоны с газами должны храниться в пристройках и шкафах.

3.3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".

3.4. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

> эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

> присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

> проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.

4. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы.

4.1. После окончания работы помещения колледжа проверяют внешним визуальным осмотром.

5. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных.

5.1. На территории и в помещениях колледжа запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

5.2. Определить следующее место для курения - крытая, оборудованная курилка на улице, обозначенная знаком «Место для курения».

5.3. Максимальная скорость движения транспортных средств по территории колледжа не должна превышать 10 км/ч.

5.4. Запрещается использовать в качестве стоянки автотранспорта противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями.

6. Порядок использования первичных средств пожаротушения.

6.1. Первичные средства пожаротушения, используемые в колледже, должны быть исправны и, обеспечено их количество.

6.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

6.3. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

6.4. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего

противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

6.5. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов - должны немедленно устраняться.

6.6. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются - водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

6.7. Для тушения электрооборудования под напряжением до 1000 В используют - порошковые и углекислотные огнетушители.

6.8. Правила применения первичных средств пожаротушения:

> поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;
> сорвать пломбу;
> выдернуть чеку за кольцо;
> нажимаем рычаг на корпусе;
> путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.

7. Допустимое количество единовременно находящихся в помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.

7.1. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.).

7.2. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия.

7.3. Хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

8. Порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной специальной одежды.

8.1. Использованные обтирочные материалы (ветошь) должны складироваться в контейнеры из негорючих материалов с закрывающейся крышкой и удаляться по окончании рабочей смены из указанных

контейнеров.

8.2. Специальная одежда должна храниться отдельно от повседневной одежды в шкафах (гардеробах), вовремя и централизовано сдаваться в стирку.

9. Обязанности и действия работников при пожаре.

9.1. Каждый работник колледжа при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

> немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона 010 - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

> принять по возможности меры по эвакуации студентов;

> отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

> приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

> сообщить непосредственному руководителю или Директору колледжа и оповестить окружающих сотрудников;

> при общем сигнале опасности покинуть здание.

9.2. Руководитель структурного подразделения, которому стало известно о пожаре обязан:

> вызвать по телефону пожарную охрану;

> немедленно оповестить своих подчиненных и других работников;

> сообщить о пожаре **Директору колледжа** или лицу ответственному за пожарную безопасность в колледже;

> принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуаций сотрудников и студентов колледжа, а также в спасении материальных ценностей.

> Лицо, ответственное за пожарную безопасность в колледже обязано:

> продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность Директора колледжа;

> в случае угрозы жизни студентов и сотрудников немедленно организовать их спасание, используя для этого имеющиеся силы и средства;

> при необходимости отключить электроэнергию, выполнить другие

мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений колледжа;

> прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

9.3. При прибытии пожарных подразделений лицо ответственное за пожарную безопасность в колледже обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара. Он обязан также организовывать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

Рассмотрено на заседании Педагогического совета ГБПОУ «ИПК»

от «16» 01 20 20 г. Протокол № 23

Согласованно:

Юрист _____ Кодзоева Т.М.